

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

PT-09-10-12-02

Antragsteller / Auftraggeber: Dietel Bauelemente GmbH
Annaberger Straße 1, 09477 Jöhstadt

Auftrag: Prüfung eines zweiflügeligen Holzfensters auf Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

Auftragsnummer: 269232

Erzeugnis: Holzfenster, zweiflügelig Stulp, Drehkipp / Dreh
(Blendrahmen-Außenmaß: B 2250 mm x H 2500 mm)

Produktbezeichnung:
„System DxW 78, zweiflügelig Stulp“

<i>Prüfmethodik / Normen:</i>	<i>Prüfung:</i>	<i>Klassifizierung:</i>
Luftdurchlässigkeit:	DIN EN 1026	DIN EN 12207
Schlagregendichtheit:	DIN EN 1027	DIN EN 12208
Windwiderstandsfähigkeit:	DIN EN 12211	DIN EN 12210

Prüfbericht: Nr. 269232-02 vom 12.10.2009

Prüfergebnisse: *Klassifizierung / Bewertung des Prüfmusters:*


Luftdurchlässigkeit:	Klasse: 4
Schlagregendichtheit:	Klasse: 9A
Windwiderstandsfähigkeit:	Klasse: B4

Das Prüfungszeugnis enthält 2 Seite. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist nicht statthaft.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das geprüfte Bauelement.

Ausstellungsdatum: 12.10.2009



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter


Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z jednoho listu doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen, složenou z jednoho listu. -----

V Chomutově, dne 16.10.2009. -----



Kateřina Borlová
notářská tajemnice
z pověření JUDr. Jiřího Chabrá
notář v Chomutově



Kateřina Borlová
notářská tajemnice
z pověření JUDr. Jiřího Chabrá
notář v Chomutově

*Otisk kulatého razítka
V Ústavu pro dřevařskou technologii
EPH
prověřená kvalita
Drážďany, nezisková s.r.o.*

vlastnoruční podpis nečitelný

vedoucí zkušební laboratoře

vlastnoruční podpis nečitelný

zodpovědný zpracovatel

